



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД**

ТИ - 212

Изд. 2/ 27.03.2023 г.

Утвърдил:

ЗАЛИЧЕНО НА ОСН. ЗЗЛД

Калоян Кюлюнов
Главен директор
„БМФ Порт Бургас“ АД

1. Цел и обхват на инструкцията.

Инструкцията регламентира вътрешните правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на всички обекти на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД в изпълнение на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Правилата, описани в инструкцията се отнасят до всички обекти на територията на Дружеството и са валидни за всички работници и служители, и всички външни организации, пребиваващи и работещи на територията на Дружеството.

2. Национална нормативна уредба по пожарна безопасност (ПБ):

- 2.1 Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Наредба за ПНПБЕО);
- 2.2 Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Наредба СТПНОБП);
- 2.3 Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Наредба МИЗСБЗР);
- 2.4 Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба РД-07-2);
- 2.5 В-05-03-02 Правилник по безопасността на труда в пристанищата (Правилник БТП).

3. Вътрешнофирмени документи по ПБ в „БМФ Порт Бургас“ АД:

- 3.1 Определянето на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на основание чл. 6, ал. 1, т. 1, 3 от Наредба за ПНПБЕО в „БМФ Порт Бургас“ АД е чрез заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.2 Редът за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД и в изпълнение на чл. 9, ал. 2, т. 1 от на Наредба за ПНПБЕО и за недопускане на запалвания и пожари при извършването на огневи работи на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД е определен в заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.3 Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения във връзка с чл.9, ал. 2, т. 2, както и проверка и ремонт при необходимост съгласно чл. 38, ал. 1 от на Наредба за ПНПБЕО, с цел осигуряване на пожарна безопасност и поддържане на ПБ през отоплителния сезон е определен в заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД**

ТИ - 212

Изд. 2/ 27.03.2023 г.

- 3.4 Определянето на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД съгласно чл.9, ал. 2, т. 3 от Наредба за ПНПБЕО е чрез заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.5 Редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, съгласно чл. 9, ал. 2, т. 4 на Наредба за ПНПБЕО е определен в заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.6 Редът за обучение, противопожарна подготовка и инструктаж на личния състав на „БМФ Порт Бургас“ АД, съгласно чл. 9, ал. 2, т. 5 на Наредба за ПНПБЕО е определен в заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.7 Редът за осигуряване на правилата за пожарна безопасност в „БМФ Порт Бургас“ АД в извънработно време, съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 на Наредба за ПНПБЕО е определен в заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.8 Редът за определяне на реда за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 на Наредба за ПНПБЕО е определен в заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.9 Периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали в „БМФ Порт Бургас“ АД, съгласно чл. 9, ал. 2, т. 8 на Наредба за ПНПБЕО е определена със заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.10 Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво, в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 2 т. 9 от Наредба за ПНПБЕО е определен със заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.11 Утвърдени Планове за действие при пожар на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД.
- 3.12 Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите територията на „БМФ Порт Бургас“ АД при пожар или авария съгласно чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за ПНПБЕО.

4. Общи задължения на служителите и работниците в „БМФ Порт Бургас“ АД за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Дружеството.

Всички служители и работници са длъжни да познават и стриктно да спазват противопожарните изисквания и норми във всички обекти на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД, както и да следят за изпълнението на същите от колегите си и външни за Дружеството лица.

Всички служители и работници са задължени да не се създават, със своите действия или бездействие, условия за възникване и разпространение на пожари и експлозии.

Всички работници и служители са задължени да са запознати с наличните средства за първоначално гасене на пожари, начина им на действие и използване на своето работно място/площадка.



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД**

ТИ - 212

Изд. 2/ 27.03.2023 г.

Всеки работник и служител е длъжен да познава пожарната и експлозивната опасност на обекта, където работи, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.

При възникване на пожар да се следват действията от План за действие при пожар на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД (*приложение към инструкцията*).

При извършване на спасителни и пожарогасителни работи да се действа съгласно План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в Дружеството.

За неспазване на правилата по ПБ и създаването на предпоставки за възникване и разпространение на пожар на нарушителите да се търси административна отговорност.

5. Длъжностни лица за осигуряване на пожарна безопасност в „БМФ Порт Бургас“ АД.

Длъжностните лица, които създават организацията и осъществяват контрол за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност са лицата, назначени на длъжност Експерти БЗР и Инспектори ЗБР и определени със заповед на Главен директор на „БМФ Порт Бургас“ АД.

6. Правила по ПБ в „БМФ Порт Бургас“ АД.

Всеки служител е длъжен преди напускане на работното си място да го почисти и да изключи електрическото захранване на всички уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита).

В края на работното време всеки служител да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, машините, съоръженията и други, с които работи.

Работните места и площадки е задължително да се поддържат винаги чисти, а отпадъците да се събират в определените за целта контейнери. Забранено е унищожаването на отпадъците чрез изгаряне.

Забранява се използването на отоплителни уреди с открити нагреватели (реотани) на територията на Дружеството.

Противопожарните пътища до противопожарни кранове в магазини, складове и ремонтни халета да са винаги свободни и да се поддържат в изправност.

Тютюнопушенето на територията на Дружеството е разрешено единствено и само на определените за това места, обозначени със знак и снабдени с негорим съд за отпадъци. Забранява се изхвърлянето на угарки в кошчета и контейнери за горими отпадъци.

Строго забранено е тютюнопушенето и използването на открит огън на обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5, където се обработват, използват и съхраняват лесно



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД**

ТИ - 212

Изд. 2/ 27.03.2023 г.

запалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ), горими материали и негорими материали в горими опаковки.

Строго забранено е употребата на пиротехнически средства на територия на „БМФ Порт Бургас“ АД.

При провеждането на работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, на която са монтирани хидранти или вътрешни пожарни кранове, неизправности в пожарогасителните и пожароизвестителните инсталации, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, ръководителят на обекта е задължен да уведоми служител на Отдел БЗР на „БМФ Порт Бургас“ АД. Ръководителят на обекта и служителя на Отдел БЗР са длъжни да вземат необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност на обекта.

При извършване на товаро-разтоварни дейности с лесно запалими и горими течности и газове транспортните средства задължително да са заземени.

В магазини, складове и открити площадки, стоките да се подреждат по групи като се спазват противопожарните изисквания за съхранението им според тяхната пожарна опасност. В складови помещения без стелажи, където материалите се складираат на фигури/стифове, между отделните стифове да се обособяват проходи с минимална ширина 0,9 метра съгласно чл. 56, ал. 2 от Наредба № 81213-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Проходите между стелажите и фигурите в закритите складове, навеси, както и пространствата между стифовете на откритите площадки е задължително се поддържат свободни.

Забранява се складирането на леснозапалими материали в подземни етажи на сгради (мазета) и тавани, както и складирането на материали в коридори, стълбища, входи и изходи, и пътища за евакуация.

Работещите в магазините мотокари, терминални влекачи, коштоварачни машини и др., да бъдат оборудвани с искрогасители и пожарогасители.

В гаражите за техническо обслужване и ремонт да се допускат превозни средства за основен ремонт само с празни горивни резервоари.

Строго забранено е измиването на авточасти с бензин, дизелово гориво, керосин и др. леснозапалими течности. Измиването на авточасти да се извършва с алкални обезмаслителни.

Забранено е складирането на гориво-смазочни материали в помещенията за извършване на огневи работи, както и паркиране на техника в тях. Отработените гориво-смазочни материали да се съхраняват в затворени съдове на определените за това места. Всички горими опасни и неопасни отпадъци се управляват съгласно актуална ревизия на „Вътрешни правила за управление на отпадъците на „БМФ Порт Бургас“ АД“ .



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД**

ТИ - 212

Изд. 2/ 28.03.2023 г.

При обработка на леснозапалими течности и горими газове е забранено използването на инструменти, които при удар могат да възпроизведат искра.

Строго се забранява използването на открит огън за подгряването на замръзнали участъци от тръбопроводи, транспортиращи леснозапалими и горими течности и газове. За целта да се използва гореща вода, водна пара, пясък.

В обекти с повишена пожарна опасност е задължително да се използват само взривозащитено електрическо оборудване.

На територията на Дружеството е забранено използването на печки с твърдо гориво.

Всички електрически инсталации, уреди и съоръжения да се поддържат винаги в техническа изправност като периодично се проверяват от специалисти.

Работа с електрожени, оксигени и оборудване за газо-кислородно рязане да се извършва от правоспособен персонал.

Наличните противопожарни уреди и съоръжения: пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации, пожарогасители, пожарни кранове, шлангове, струйници и други да се поддържат в постоянна изправност и готовност, като използването им за други цели е забранено, освен в случай на пожар или авария.

При ново строителство, реконструкция и модернизация, проектите да се съгласуват със служител отдел БЗР.

На видни места в сгради с пребиваване на хора се поставят схеми за евакуация от съответния етаж с обозначение на помещенията, евакуационните изходи, средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия пояснителен текст.

Всички обекти на територията на „БМФ Порт Бургас“ АД са обозначени със знаци по пожаробезопасност съгласно действащите нормативни изисквания.

На територията на „БМФ Порт Бургас“ АД са разположени пожарогасители съгласно действащите нормативни изисквания и местата им са обозначени със съответния знак „пожарогасител на червен фон“.

ЗАЛИЧЕНО НА ОСН. ЗЗЛД

Разработил:

Пламена Петрова
Експерт БЗР

ЗАЛИЧЕНО НА ОСН. ЗЗЛД

Съгласувал:

инж. Елена Узунова
Ръководител отдел БРЗ